TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBINIAI VIDUTINIAI RODIKLIAI

2017 METAIS

Eil. Nr.	Analitės pavadinimas		Žarniniai enterokokai	Koliforminės bakterijos		Amonis	Spalva	Savitasis elektr. laidis	Vandenilio jonų koncentracija pH		Nitratas	Nitritas
	Mato vnt.		vnt/100ml	vnt/ 100ml		mg/l	mg/l Pt	µS/cm	pH		mg/l	mg/l
	Ribinė rodiklio vertė		**0**	**0**		**0.50**	**30**	**2500**	**6.5-9.5**		**50**	**0.50**
1	**Jūžintų mstl.**	*Mikrobiniai rodikliai:*	0	0	*Indikatoriniai rodikliai:*	0.06	5.3	451	7.5	*Toksiniai (cheminiai) rodikliai:*	n< 7,8	n<0,04
2	**Laibgalių k.**		0	0		0.50	9.6	507	7.3		n< 7,8	n<0,04
3	**Kriaunų k.**		0	0		0.22	4.5	536	7.5		n< 7,8	n<0,04
4	**Antanašės k.**		0	0		0.50	3	544	7.3		n< 7,8	n<0,04
5	**Žiobiškio k.**		0	0		0.50	8.9	538	7.4		n< 7,8	n<0,04
6	**Degsnių k.**		0	0		0.50	6.1	535	7.3		n< 7,8	n<0,04
7	**Aleksandravėlės k.**		0	0		0.50	3.6	548	7.3		n< 7,8	n<0,04
8	**Konstantinavos k.**		0	0		0.50	8.9	533	7.4		n< 7,8	n<0,04
9	**Apaščios k.**		0	0		0.43	2.6	495	7.4		n< 7,8	n<0,04
10	**Panemunėlio glž. st.**		0	0		0.42	6.6	492	7.4		n< 7,8	n<0,04
11	**Panemunėlio mstl.**		0	0		0.42	3	494	7.4		n< 7,8	n<0,04
12	**Salų mstl.**		0	0		0.40	6.1	452	7.5		n< 7,8	n<0,04
13	**Skemų k.**		0	0		0.50	9.9	511	7.4		n< 7,8	n<0,04
14	**Čivylių k.**		0	0		0.50	8.6	505	7.4		n< 7,8	n<0,04
15	**Kamajų mstl.**		0	0		0.37	6.1	452	7.5		n< 7,8	n<0,04
16	**Kalvių k.**		0	0		0.39	6.5	452	7.4		n< 7,8	n<0,04
17	**Laukagalių k.**		0	0		0.38	5.6	450	7.4		n< 7,8	n<0,04
18	**Kazliškio k.**		0	0		0.50	5	632	7.4		n< 7,8	n<0,04
19	**Stasiūnų k.**		0	0		0.50	4.5	451	7.4		n< 7,8	n<0,04
20	**Pandėlio k.**		0	0		0.43	2.5	494	7.4		n< 7,8	n<0,04
21	**Onuškio k.**		0	0		0.09	4.8	448	7.6		n< 7,8	n<0,04
22	**Lukštų k.**		0	0		0.12	3.7	446	7.6		n< 7,8	n<0,04
23	**Panemunio mstl.**		0	0		0.50	5.1	531	7.3		n< 7,8	n<0,04
24	**Ragelių k.**		0	0		0.37	9.3	395	7.4		n< 7,8	n<0,04
25												
26												
27												
28												
29												
30												